

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 25 » февраля 2020 г.

№ 50п-28-2020

ст. Брюховецкая _____
(место составления)

При проверке: государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа общеобразовательной школы Краснодарского края. (ГКСУВУЗТ ОШ КК); Брюховецкий р., станица Переясловская, улица Октябрьская, 14. ОГРН 1022303524077, МИ ФНС № 4 по КК.

(наименование и место нахождения (адрес) юр. лица; фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

расположенного по адресу: Брюховецкий р., станица Переясловская, улица Октябрьская, 14.

выявлены нарушения **санитарного законодательства**, законодательства в сфере защиты прав потребителей (нужное подчеркнуть): Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СанПиН 2.1.2.2646-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных":

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения **санитарного законодательства**, законодательства в сфере защиты прав потребителей:

1.1. в учебном кабинете рисование-биология отсутствует умывальная раковина, нарушение п.п.4.27, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

1.2. на стене в туалете и душевой в прачечной отбита плитка, вокруг душевого поддона плитка со сколами, трещинами, грибок; в коридоре при входе в прачечную на стенах трещины, осыпается штукатурка и краска, потолок с трещинами в сушильном отделении прачечной, т.е. материал для внутренней отделки помещений неустойчив к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, необходим ремонт, нарушение п.п. п.п.4.28, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; п.2.2 СанПиН 2.1.2.2646-10; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

1.3. в прачечной в помещении хранения чистого белья недостаточно стеллажей, дупускается хранение чистого белья в мешках на полу, нарушение п.п.4.4, 4.6 СанПиН 2.1.2.2646-10; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

1.4. на участках по приготовлению холодных блюд (холодный цех) и порционированию готовых блюд не установлены бактерицидные установки для обеззараживания воздуха, нарушение требований п.5.9 СанПиН 2.3.6.1079-01; п.4.1 приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

1.5. производственный стол для нарезки хлеба (с хлеборезкой), а также внутренняя отделка холодильной камеры для овощей имеют повреждения гигиенического покрытия в виде зазубрин и неровностей, сквозных дыр; наружная отделка шкафа для хранения хлеба также не отвечает требованиям, выполнена из материалов, неустойчивых к влажной обработке, качественно

провести обработку их не представляется возможным; в холодильной камере для овощей отсутствует искусственное освещение, что является нарушением п.6.2 СП 2.3.6.1079-01, п.3.7, 4.3, 4.5, 4.6, 5.2, 5.14, 5.18 СанПиН 2.4.5.2409-08; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

устранить нарушения в срок до «05» октября 2020 г.

2. Ответственным за выполнение предписания является: **ГКСУВУЗТ ОШ КК, в лице законного представителя – директора Лысенкова Николая Анатольевича.**


(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

3. Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Документы, подтверждающие выполнение предписания, предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах в срок до 05 октября 2020 года.


**Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском, Каневском районах**

(Должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

О.В.Лебедева.
(ФИО)

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден



Лысенков Н. А.

(подпись, ФИО)

25.02.2020г.

(дата)